

消 火 器 の 内 部 等 機 能	本・ 体内 内容 筒等 器等	本 体 容 器																			
		内 筒 等																			
		液 面 表 示																			
	消 滅 火 剤	性 状																			
		消 火 薬 剤 量																			
	加 圧 用 ガ ス 容 器																				
	カ ッ タ ー ・ 押 し 金 具																				
	ホ ー ス																				
	開 閉 式 ノ ズ ル ・ 切 替 式 ノ ズ ル																				
	指 示 圧 力 計																				
	使 用 済 み の 表 示 装 置																				
	圧 力 調 整 器																				
	安 全 弁 ・ 減 圧 孔 (排 圧 栓 を 含 む 。)																				
	粉 上 り 防 止 用 封 板																				
	パ ッ キ ン																				
	サイホン管・ガス導入管																				
ろ 過 網																					
放 射 能 力																					
簡 火 易 用 消 具	外 形																				
	水 量 等																				
備 考																					
測 定 機 器	機 器 名	型 式	校 正 年 月 日	製 造 者 名	機 器 名	型 式	校 正 年 月 日	製 造 者 名													
器 種 名	設 置 数	点 検 数	合 格 数	要 修 理 数	廃 棄 数																

- 備考
- この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
 - 消火器の種別欄は、該当するものについて記入すること。Aは粉末消火器、Bは泡消火器、Cは強化液消火器、Dは二酸化炭素消火器、Eはハロゲン化物消火器、Fは水消火器をいう。
 - 判定欄は、正常の場合は 印、不良の場合は不良個数を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
 - 選択肢のある欄は、該当事項に 印を付すこと。
 - 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。